
	<b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b> <b>DIRETORIA DE VISTÓRIAS</b>	
<b>AUTO DE INFRAÇÃO Nº _____/2016 - DIVIS/DESEG</b>		
<b>01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO AUTUADO</b>		
RAZÃO SOCIAL:	Nº SEI:	
ENDEREÇO:	CEP:	
CGC/CNPJ (OU CPF):	Nº DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:	
NOME DO PROPRIETÁRIO (OU PREPOSTO):		
<b>02. TERMO DE NOTIFICAÇÃO REFERÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO (Art. 8º, inciso I, da Lei 2.747)</b>		
Nº DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO (Nº/ANO):	AUTUAÇÃO SUMÁRIA: <input type="text"/>	
NÃO FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DE Nº:		
<b>03. LOCAL, DATA E HORA DA LAVRATURA</b>		
LOCAL:	DATA E HORA:	
<b>04. ENQUADRAMENTO LEGAL E DISPOSIÇÕES INFRINGIDAS</b>		
<input type="checkbox"/> 1- Art. 3º parágrafo 1º Dec. 23.154 - Ausência ou indisponibilidade do projeto de instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico da edificação, devidamente aprovado pelo CBMDF. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 10 - Art. 3º inciso I letra "d" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de manutenção do INMETRO. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 2 - Art. 6º letra "b" Dec. 23.154 - Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico em desacordo com o projeto de instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo CBMDF. ( ) Sinalização; ( ) Iluminação; ( ) Extintores; ( ) Saídas de Emergência; ( ) Hidrantes; ( ) Central de GLP; ( ) Detecção e Alarme; ( ) SPDA; ( ) Chuveiros Automáticos. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 11 - Art. 3º inciso I letra "e" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de manutenção de empresa credenciada pelo CBMDF. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 3 - Art. 6º letra "c" Dec. 23.154 - Alterar ou modificar o sistema de prevenção contra incêndio e pânico sem apresentar e submeter previamente, o respectivo projeto de alteração à análise e aprovação do CBMDF. ( ) Sinalização; ( ) Iluminação; ( ) Extintores; ( ) Saídas de Emergência; ( ) Hidrantes; ( ) Central de GLP; ( ) Detecção e Alarme; ( ) SPDA; ( ) Chuveiros Automáticos. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 12 - Art. 3º inciso I letra "f" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas provido de selo de manutenção emitido por empresa não credenciada pelo CBMDF. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 4 - Art. 6º letra "a" Dec. 23.154 - Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico sem o respectivo projeto de instalação de sistemas contra incêndio e pânico devidamente aprovado pelo CBMDF. ( ) Sinalização; ( ) Iluminação; ( ) Extintores; ( ) Saídas de Emergência; ( ) Hidrantes; ( ) Central de GLP; ( ) Detecção e Alarme; ( ) SPDA; ( ) Chuveiros Automáticos. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 13 - Art. 3º inciso I letra "g" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de adesivo contendo instrução e destinação específica a classe de incêndio. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 5 - Art. 3º inciso II letra "m" Dec. 23.154 - Não dispor o proprietário ou representante legal da edificação onde local de instalação do SPDA, o devido registro dos valores medidos de resistência elétrica de seu aterramento. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 14 - Art. 3º inciso I letra "h" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de pintura na cor padrão. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 6 - Art. 3º inciso III letra "b" Dec. 23.154 - Deficiência por insuficiência de sinalização nítida ao sentido da saída de emergência. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 15 - Art. 4º letra "a" Dec. 23.154 - Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas em local, cujo acesso esteja bloqueado por estrutura física móvel ou não. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 7 - Art. 3º inciso I letra "a" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas posicionado ou instalado irregularmente. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 16 - Art. 4º letra "c" Dec. 23.154 - Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil desprovido de qualquer componente mecânico essencial ao seu funcionamento e eficiência. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 8 - Art. 3º inciso I letra "b" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com carga extintora vencida. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 17 - Art. 3º inciso III letra "a" Dec. 23.154 - Acesso a saída de emergência levemente impedido por estrutura física móvel, desde que não se constitua ou caracterize depósito de materiais. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> 9 - Art. 3º inciso I letra "c" Dec. 23.154 - Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com teste hidrostático vencido. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> 18 - Art. 3º inciso III letra "c" Dec. 23.154 - Sistema de fechamento automático ou manual da porta corta fogo danificado ou defeituoso (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	
	<input type="checkbox"/> 19 - Art. 3º inciso III letra "e" Dec. 23.154 - Maçaneta ou barra antipânico com defeito ou danificada (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	
	<input type="checkbox"/> 20 - Art. 3º inciso III letra "f" Dec. 23.154 - Porta corta fogo trancado por cadeado, corrente, solda ou estrutura agregada que impeça totalmente sua abertura (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	
	<input type="checkbox"/> 21 - Art. 3º inciso III letra "g" Dec. 23.154 - Acesso à escada de emergência levemente obstruída por estrutura física móvel desde que não se constitua ou caracterize depósito (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	

## Anexo 03

<input type="checkbox"/> <b>22</b> - Art. 3º inciso III letra "h" Dec. 23.154 - Estrutura do corrimão desparafusada, desconectada, danificada ou defeituosa (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>35</b> - Art. 3º inciso II letra "i" Dec. 23.154 - Haste, captor, cordoalha ou qualquer componente metálico ou não do sistema em estado de deterioração, oxidação ou ressecamento (SPDA). <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>23</b> - Art. 5º letra "a" Dec. 23.154 - Destinar ou utilizar o acesso à escada de emergência como de depósito de material qualquer (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>36</b> - Art. 3º inciso II letra "j" Dec. 23.154 - Cordoalha metálica desprovida de presilha metálica de fixação (SPDA). <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>24</b> - Art. 5º letra "b" Dec. 23.154 - Destinar ou utilizar a escada de emergência como depósito de material qualquer (saída de emergência). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>37</b> - Art. 3º inciso II letra "k" Dec. 23.154 - Presilha metálica de fixação danificada ou deteriorada (SPDA). <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>25</b> - Art. 3º inciso II letra "a" Dec. 23.154 - Abrigo metálico em estado de oxidação (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>38</b> - Art. 3º inciso II letra "l" Dec. 23.154 - Haste de fixação do captor solta, desparafusada ou danificada (SPDA). <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>26</b> - Art. 3º inciso II letra "b" Dec. 23.154 - Abrigo metálico desprovido de adesivo de indicação de incêndio ou em mau estado de conservação (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>39</b> - Art. 11º Dec. 23.154 - Organização de eventos de entretenimentos, musicais, políticos, religiosos que promovam atividades que permitam a concentração de mais de 02 (duas) pessoas por metro quadrado de piso instalado em locais de reunião de público como teatros, auditórios, cinemas, estádios, boates, centros comerciais, que venham sofrer ações de sinistro de médio e grande porte. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>27</b> - Art. 3º inciso II letra "c" Dec. 23.154 - Mangueira de incêndio acondicionada de forma irregular (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>40</b> - Art. 3º parágrafo 2º Dec. 23.154 - Edificações dotadas de bombeiros particulares ou brigadistas que não dispuserem de plano de evacuação. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>28</b> - Art. 3º inciso II letra "d" Dec. 23.154 - Mangueira de incêndio ressecada ou furada (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>41</b> - Art. 10º letra "b" Dec. 23.154 - Locais desprovidos de Brigada ou Bombeiros Particulares, cujas edificações estejam previstas na Norma Técnica 007. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>29</b> - Art. 3º inciso II letra "e" Dec. 23.154 - Tubulação do sistema em estado de oxidação (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>42</b> - Art. 7º letra "a" Dec. 23.154 - Comercializar em estabelecimento comercial, produtos de segurança contra incêndio e pânico sem o devido Certificado de Credenciamento emitido pelo CBMDF. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>30</b> - Art. 3º inciso II letra "f" Dec. 23.154 - Abrigo metálico desprovido de pintura em cor vermelha padrão (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>43</b> - Art. 8º letra "a" Dec. 23.154 - Prática de venda ou execução de serviços de manutenção de equipamentos fora de estabelecimentos comerciais devidamente registrados na junta comercial da respectiva Administração Regional e o devido Certificado de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>31</b> - Art. 3º inciso II letra "g" Dec. 23.154 - Tubulação do sistema desprovida de pintura em cor vermelha padrão (hidrante de parede). <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>44</b> - Art. 9º letra "a" Dec. 23.154 - Fabricar ou montar equipamentos de segurança contra incêndio e pânico utilizando componentes químicos ou físicos quaisquer, cuja especificidade não esteja regulamentada em norma da ABNT. <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>32</b> - Art. 4º letra "d" Dec. 23.154 - Instalar ou manter sistema de hidrantes de parede desprovido de mangueira de combate a incêndio, esguicho específico, junta de conexão ou engate. <b>Itens da Notificação:</b>	<input type="checkbox"/> <b>45 - Outros:</b> <b>Itens da Notificação:</b>
<input type="checkbox"/> <b>33</b> - Art. 5º letra "c" Dec. 23.154 - Destinar ou utilizar o abrigo metálico do sistema de hidrantes de parede como depósito de material qualquer. <b>Itens da Notificação:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>34</b> - Art. 3º inciso II letra "h" Dec. 23.154 - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), em desacordo com as normas vigentes. <b>Itens da Notificação:</b>	
<b>05. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (PENALIDADE)</b>	
O VALOR TOTAL DA MULTA SERÁ PROCESSADO PELO CBMDF ATENDENDO O QUE PRECREVE A LEI Nº 2.747, DE 20 DE JULHO DE 2001, E O DECRETO Nº 23.154, DE 09 DE AGOSTO DE 2002. A MULTA SERÁ ENVIADA AO AUTUADO JUNTAMENTE COM O EXTRATO DO AUTO DE INFRAÇÃO.	
<b>06. RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO</b>	
O AUTUADO OU SEU PROCURADOR LEGAL PODERÁ IMPETRAR, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO, O RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO DA DIVIS OU AINDA NO DESEG. O RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO DEVERÁ SER DESTINADO AO DIRETOR DE VISTORIAS, E DEVE CONTER AS RAZÕES QUE FUNDAMENTAM A SOLICITAÇÃO, POR OFÍCIO E EM 02 (DUAS) VIAS.	
<b>07. AGENTES FISCALIZADORES</b>	
_____	_____
Agente Fiscalizador / Nº da Credencial	Agente Fiscalizador / Nº da Credencial
<b>08. RECEBIMENTO</b>	
DECLARO-ME CIENTE DESTA, DOS QUAIS RECEBI CÓPIA.	
NOME: _____	
TELEFONE: _____	
DATA: _____	_____
	Assinatura do Interessado
<b>09. DECLARAÇÃO DE RECUSA</b>	
Esta declaração substitui a assinatura no campo 08	
O AUTUADO RECUSOU ASSINAR: <input type="checkbox"/>	O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR: <input type="checkbox"/>
<b>10. TESTEMUNHAS</b>	
TESTEMUNHAMOS A LAVRATURA E ENTREGA DA 2ª VIA DO PRESENTE DOCUMENTO AO AUTUADO.	
_____	_____
Assinatura da Testemunha	Assinatura da Testemunha
RG: _____	RG: _____
Lavrado de acordo com a Lei nº 2.747, de 20/07/2001, e regulamentado pelo Decreto nº 23.154, de 09/08/2002	

divis \_\_\_\_\_