

GUIA destinado aos frequentadores de casas noturnas em Brasília:
usuários, funcionários e proprietários.



Estou seguro nas Boates?

**Aprenda a
reconhecer
os riscos**



**Ative sua
mentalidade
prevencionista**



**Adquira hábitos
de alerta e cautela**



Como **prevenir** tragédias como na Boate Kiss.

Por que há padrões de acidentes trágicos em boate?

Há relatos mundiais de grandes incêndios envolvendo boates desde a década de 40 e em estabelecimentos semelhantes, como teatros, desde o século XIX, com **repetição de padrões** e um número elevado de mortes.

Material Inflamável

Maior disponibilidade devido ao tratamento acústico

Atividade noturna

Escuro, muitos ruídos, dificuldade para acessar rotas de fuga

Ambiente

Pouco compartimentado, amplos vãos livres, facilita a rápida propagação

Público

Variável, geralmente há superlotação, desconhece a arquitetura do local

Artefato Pirotécnico

Fogos de artifício utilizados incorretamente em ambiente fechado



10 incêndios em boates com mais mortes da história mundial

Boate	Local	Ano	Mortos
Cocoanut Grove Nightclub	Boston, MA	1942	492
Disco/Dance Hall	Luoyang, China	2000	309
Kiss Nightclub	Santa Maria, Br	2013	242
Rhythm Club Dance Hall	Natchez, MS	1940	207
Cromagnon Republic club	Buenos Aires, AR	2004	194
Beverly Hills Supper Club	Southgate, KY	1977	165
Ozone Disco Club	Quezon City	1996	160
Lame Horse Nightclub	Perm, Russia	2009	154
Club Cinq	St, Laurent du Pont, FR	1971	143
The Station Nightclub	W. Warwick, RI	2003	100

O mais recente foi na Boate Kiss (2013), Santa Maria - RS, com 242 vítimas fatais.



Identifique as ameaças e vulnerabilidades



EXTINTORES: sinalizados, lacrados, dentro do prazo de validade, instalados em paredes ou suportes apropriados no mínimo a 10 cm do chão, fácil acesso e visualização. É obrigatório ter um a pelo menos 5m da porta principal.

LOTAÇÃO MÁXIMA: deve haver identificação da lotação máxima de público sentado e em pé na entrada principal. **CUIDADO COM A SUPERLOTAÇÃO!**

LOTAÇÃO MÁXIMA:
000 PESSOAS SENTADAS
000 PESSOAS EM PÉ



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: o suficiente para indicar os sistemas de segurança, a saída e a rota de fuga com clareza, ou seja, o melhor caminho para encontrar um lugar seguro.

ROTA DE FUGA: observe o caminho a percorrer para sair em caso de emergência. Deve ser bem sinalizada e sem obstáculos.



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: deve ser ativada imediatamente após a queda de energia ou antes que o ambiente seja tomado por fumaça. Ser suficiente para iluminar a sinalização e ajudar na orientação em uma rápida evacuação.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA: mínimo 2 saídas, as portas devem conter barras antipânico com abertura no sentido da fuga.





Reconheça e reduza o risco



1

Não permaneça
em ambientes
com
superlotação

2

Identifique as
saídas de
emergência e
rotas de fuga

3

Verifique se há
EXTINTORES na
entrada e de
fácil acesso em
todos ambientes

4

Identifique as
sinalizações e
iluminação de
emergência

4.



Cuidado com material altamente inflamável utilizado em revestimento ou próximo ao palco.

Não use fogos de artifício em ambientes fechados!

ATENÇÃO!

INFLAMÁVEIS

Isolamento acústico

Se não houver tratamento de reação ao fogo pode facilitar a rápida propagação em caso de incêndio e ainda produzir uma fumaça tóxica e letal.

5.

PROIBIDO



- ✦ Obstruir as saídas com biombos, grades, mesas, cadeiras etc.
- ✦ Botijão de gás em subsolo.

O Recipiente de GLP precisa ter o registo e regulador de pressão do gás.



OBRIGATÓRIO


- ✦ Licença de funcionamento válida.
- ✦ Projeto de incêndio aprovado.
- ✦ Projeto de incêndio executado com aprovação em vistoria do bombeiro.



CURIOSIDADE

Validade dos extintores

Para identificar facilmente se o extintor não está vencido e pronto para uso verifique a cor do lacre e anel. As cores mudam a cada ano.



Verifique a cor do lacre



7.

O anel é um item de segurança que indica que o extintor foi aberto para realização da recarga e inspeções exigidas.

**Ao encontrar
irregularidades,
DENUNCIE!**

 162

www.ouvidoria.df.gov.br

Acesse o site ou ligue para a Ouvidoria.

8.

Contribua com o CBMDF ampliando a PREVENÇÃO contra incêndios e incidentes



Para maiores esclarecimentos acesse:

www.cbm.df.gov.br

Diretoria de Análise de Projetos (DIEAP): (61) 3901-3606

Diretoria de Vistoria (DIVIS): (61) 3901-5898

Em caso de emergência ligue 193



**Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal**

Vidas Alheias e Riquezas Salvar