



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Re: Dúvidas - Licitação CBM-DF Canil

Luiz Martins | Emibm <luiz.martins@emibm.com.br>

23 de março de 2020 08:13

Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

Cc: Felipe Barros | Emibm <felipe.barros@emibm.com.br>, Marina Almeida | Emibm <marina.almeida@emibm.com.br>

Prezados, estamos fazendo nossas cotações e nos deparamos com um item que não se encontra no mercado, se trata do item **8.10**, na qual solicitam um reservatório de reúso e sistema de alimentação com controle eletrônico de 20.000L para que tenha um total de 40.000L. Mas no edital no item **1.231** fala que o mesmo deve ser subterrâneo: (Haverá dois reservatórios subterrâneo, inferior, em polietileno com capacidade de 20.000 litros cada, totalizando 40.000 litros disponível de água de reúso).

Foi encontrando a capacidade máxima para cisterna de 10.000L na Acqualimp, e de 20.000L sendo reservatórios externos e apenas na Fortlev. Preciso saber então qual dos dois itens os atende. Lembrando que se optarem por 4 cisternas de 10.000L é necessário verificar se tem esse espaço disponível tendo em vista que é necessário um afastamento entre elas, e levar em consideração que o quantitativo do conjunto de motobombas também receberá um aumento em seu quantitativo.

Está correto nosso entendimento?

Fico no aguardo por respostas e desde já agradeço;

Atenciosamente;

**Marina Jadna Rodrigues de Almeida**

Orçamentista

marina.almeida@emibm.com.br

+55 (61) 3344-2380

Empresa Certificada: