

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Centro de Suprimento de Material

Seção de Administração Patrimonial

Memorando SEI-GDF Nº 63/2019 - CBMDF/CESMA/SEAPA

BSB-DF, 02 abril de 2019

Assunto: Pedido de esclarecimento sobre Termo de Referência.

Processo nº: 00053-00091811/2018-88 (Processo de Impugnações relacionado ao processo nº 00053-00021485/2018-41 - PE 14/2019)

Referência: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF referente à Aquisição de Sistema de Segurança Eletrônica (CFTV) para a Sede do Centro de Suprimento e Material do CBMDF.

Para: Sr. Ten. Cel. QOBM/RRM Pregoeiro do CBMDF

Em atenção ao Memorando 91 ([20412494](#)), que trata dos questionamentos apresentados pela empresa Grupo Smartseg no documento de protocolo nº [20412408](#), recebidos pelo email impugnacoesbmdf@gmail.com, remeto a Vossa Senhoria os esclarecimentos solicitados que com a finalidade de dar prosseguimento ao certame da aquisição do Sistema de segurança eletrônico - CFTV, a saber:

1. ITEM 21 – CAIXA DE SOBREPOR : Qual a medida será necessário para a caixa?

As caixas de sobrepor deverão ser com a medida 85X85X45 mm.

2. ITEM 25 - KIT PORCA GAIOLA: Qual a quantidade que deve vir no KIT ?

Não se deve falar em quantidade que se deve vir no kit, haja vista se tratar de 20 (vinte) unidades composto de um porca gaiola com parafuso que compõe um único kit.

3. ITEM 27 – CABO Y: Qual tipo de Cabo Y visto que cabo Y tem vários tipos de entradas/saídas?

Os cabos a serem utilizados deverão ser compatíveis com a instalação do sistema CFTV.

4. ITEM 29 – CABO MULTILAN CAT 05 CONDUTTI: a quantidade referida seria em metros ou a caixa de 305 mts?

A quantidade deverá ser suficiente para fazer a ligação das câmeras no sistema, conforme constam nos dois croquis (área interna e área externa de cada galpão) com as possíveis localizações de instalação das câmeras de vigilância ([3114095](#) e [3114212](#)) com 08 (oito) câmeras em cada croqui, totalizando 16 (dezesesseis) câmeras.

5. ITEM 30 – CONECTOR RJ 45 COM CAPA CAT6: Qual tipo de conector seria? Macho ou Fêmea?

Os conectores serão macho.

6. ITEM 31 – CONECTOR PARA PETROLETE 1”: Qual a especificação deste conector? Seria para condutes?

Vale lembrar que petrolete e condute são sinônimos.

Cabe salientar que tanto no edital ([16304046](#)), como no Termo de Referência (17932470) está previsto que as empresa interessadas em participar da licitação poderão realizar Vistoria Técnica nos locais onde deverão ser realizados os serviços objetos deste Termo de Referência, examinando particularmente todos os detalhes, tomando ciência das características do local, eventuais dificuldades para a sua execução, e demais informações necessárias à elaboração da proposta, em até 48 (quarenta e oito horas) antes da data da realização da licitação.

Atenciosamente,

VALBER COSTA JÚNIOR - Ten-Cel QOBM/Comb.

Comandante do **CESMA**

Matr. 1400060