



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE MATERIAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE ESPECIFICAÇÃO DE
MATERIAIS E VIATURAS**



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

REF. PROCESSO Nº 053.001.458/2013 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68-2013)
Aquisição de material para equipar as viaturas do tipo ABTF, pertencentes ao CBMDF)


Em cumprimento ao Termo de Referência nº 068/2013-DIMAT (fl. 142), submeto à apreciação de Vossa Senhoria a análise da amostra apresentada pela empresa Sônia Regina Gouveia Nieto Equipamentos EPP, CNPJ 03.804.803/0001-97, referente aos itens 3 e 6 do Pregão em epígrafe.

O presente relatório tratou de verificar se o objeto apresentado pela empresa atende as especificações técnicas e sua funcionalidade conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I ao Edital de Licitação. O material/equipamento foi recebido pelo Major QOBM/Comb. Luciano Antunes Paz, no dia 3 de dezembro de 2013. Desta forma, passa-se a análise do produto.

1. OBJETOS APRESENTADOS:

ITEM 3: Esguicho de 1 polegada, marca: Tinsa, modelo: BD 1560
ITEM 6: Esguicho de 1½ polegada, marca: Tinsa, modelo: BD 3012

Item	Descrição Termo de Referência	PARECER	
03	Esguicho de 1 polegada com junta storz dotado de vazão selecionável, com empunhadura tipo pistola	() Favorável	(X) Desfavorável
06	Esguicho de 1½ polegada, com junta storz dotado de vazão selecionável, com empunhadura tipo pistola	() Favorável	(X) Desfavorável



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE MATERIAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE ESPECIFICAÇÃO DE
MATERIAIS E VIATURAS



Outros materiais/equipamentos entregues: não foi entregue quaisquer outros materiais além dos elementos de amostra.

Observações:

ITEM 3: não apresenta acoplamento tipo storz tipo "25-D", conforme consta no subitem 3 do **item 3**.

ITEM 6: não apresenta somente 3 marcações de amplitude do jato, representadas por "cliques" audíveis e sensíveis ao tato, conforme o subitem 7 do **item 6** do termo de referência 068/2013 DIMAT. Compreendendo um total de 12 "cliques".

2. LOCAL DE ANÁLISE:

OBM: Diretoria de Materiais
 Endereço: Palácio Imperador D. Pedro II – Quartel do Comando Geral – SAM
 Lote D Módulo E – CEP: 70620-000 – Brasília – DF.
 Telefone: 3901-3621

3. DATA DA ANÁLISE: 3 de dezembro de 2013

4. MILITARES QUE ANALISARAM:

Nome	Posto/ Graduação	Matrícula
Rômulo Quinhones Pires	Major	1400035
Marcelo Dantas Ramalho	Capitão	1400176
Paulo F. Leal de H. Cavalcante	Capitão	1414788


5. EMPRESAS LICITANTES PRESENTES

Empresa	CNPJ
Sônia Regina Gouveia Nieto Equipamentos EPP	03.804.803/0001-97

6. CONCLUSÃO

Desta forma, ATESTAMOS em função do descrito pelo Termo de Referência, que as amostras entregues pela empresa vencedora do certame

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Palácio Imperador D. Pedro II – Quartel do Comando Geral – SAM Lote D Módulo E – CEP: 70620-000 – Brasília – DF
 Diretoria de Materiais – Fone: 3901-3621 – dimat.cbmdf@gmail.com





CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE MATERIAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE ESPECIFICAÇÃO DE
MATERIAIS E VIATURAS




relativas aos itens 3 e 6 não seguem todos os critérios exigidos e não atendem às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2013.


Rômulo Quinhones Pires – MAJ QOBM/Comb.
Mat. 1400035
Membro da CPEVI


Marcelo Dantas Ramalho – Cap QOBM/Comb.
Mat. 1400176
Membro da CPEVI


Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcante – Cap QOBM/Comb.
Mat. 1414788
Membro da CPEVI