

④ APLICAÇÃO EMPILSO IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO X
 x APLICAÇÃO EM PARDEDE IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO X

IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 1
 CIMENTO B1 COMPONENTE CRISTALIZANTE REF. VAPLUS 1000 (SEM FLEXIVEL) - 3 DEMOS

CIMENTO B1 COMPONENTE CRISTALIZANTE MODIFICADO (SEM FLEXIVEL) - 3 DEMOS
 CIMENTO B1 COMPONENTE CRISTALIZANTE MODIFICADO COM POLÍMERO REF. VAPLUS 700 (SEM FLEXIVEL) - 3 DEMOS
 FLEXIVEL APLICAR REF. VEDAPEN COMPONENTE FLEXIVEL - 3 DEMOS

IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 3
 MANTA ASFALTICA TORONDI ANIM (FLEXIVEL) COM PROTEÇÃO MECÂNICA.

IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 4
 MANTA ASFALTICA - 3 DEMOS

NOTAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO B1 COMPONENTE (REF VAPLUS 1000 E VAPLUS 7000 COM A SUPERFÍCIE ÚMIDA, PORÉM NÃO ENCHERADA. APLICAR EM DEMOS, CONFORME TABELA DE CONSUMO MÍNIMO DO FABRICANTE.

PRODUTO B EMULSÃO POLIMÉRICA CRISTALIZANTE - CIMENTO CRISTALIZANTE, COMPONENTE B - EMULSÃO POLIMÉRICA ACRILICA SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO INFLAMMÁVEL.

APLICAR O PRODUTO COM TROCA, BROCHA COM CERDAS DE NYLON OU VASSOURA DE PÊLO. MISTURAR OS PRODUTOS A E E NA PROPORÇÃO INDICADA NA EMULSÃO DO FABRICANTE.

DEVE-SE APLICAR 3 DEMOS CRUZADAS COM TROCA, SENDO NAS CADA ÚLTIMA DEMOS EMPREGADA O PRODUTO MODIFICADO COM POLÍMERO REF. VAPLUS 7000

EMERGENTES CRÍTICAS COMO AO REDOR DE RAJAS, CALAFETAR COM MASTIQUE APÓS A SEGADA COMPLETA DO PRODUTO.

PARA IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 3, NAS JUNTAS DE CONTRATELHE E ENCONTROS DE PISOS E PARDEDES (REF. MEIJA CUNTA MARGEM, DEVE-SE EXECUTAR UM REFORÇO DENTRO DA SEGUNDA E A TERCEIRA DEMO COM TÊCCO A BASTA DE POLESTER A FIM DE SE COMBATER FISSURAS.

AGUARDAR A CLIMA DO PRODUTO POR NO MÁXIMO 05 DIAS ANTES DE TESTE DE ESTANQUEIDADE.

- NOTAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (REF. VEDAPEN COMPONENTE B)
 PRODUTO CONSISTE EM MEMBRANA LÍQUIDA DE BASTA APLICAR E APLICAR EM PRONTA PARA USO E MOLHADA NO LÍQUIDO.

- NOTAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES (REF. VEDAPEN COMPONENTE B)
 A SUPERFÍCIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVE ESTAR LIMPA E SECA. REGULARIZAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM ADIÇÃO DE ADITIVO HESÓCICO REF. SICA 116 NA AGUA EMPALMAMENTO, PROPORCIONANDO CUNTA MARGEM DE 1 CM NA FIM DE SE COMBATER FISSURAS.

REALIZAR A APLICAÇÃO COM ROLÃO. ESCOVARÃO DE PÊLO NAJUNO E BROCHA, EMPALMAMENTO UNIFORMEMENTE O PRODUTO SOBRE A SUPERFÍCIE. APLICAR 3 DEMOS CRUZADAS COM INTERVALO MÍNIMO DE 6 HORAS ENTRE ELAS.

PARA IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 3, NAS JUNTAS ENCONTROS ENTRE PISOS E PARDEDES (REF. O CHAMFRADO), DEVE-SE EXECUTAR UM REFORÇO DENTRO DA PRIMEIRA E A SEGUNDA DEMO COM TÊCCO A BASTA DE POLESTER A FIM DE SE COMBATER FISSURAS.

Diagrama de uma parede com revestimento em alvenaria e acabamento em argamassa de cimento. A parede tem uma altura de 200cm e uma espessura de 20cm. O revestimento é composto por uma camada de regularização de 1cm, seguida por uma camada de 1% de cimento. O acabamento final é uma camada de 1cm de argamassa de cimento. A parede é protegida por uma proteção mecânica e uma manta asfáltica com primer.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EMULSÃO ASFÁLTICA ANTES DO ASSENTAMENTO DA ALVENARIA;
- AS TRÊS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA SOBRE BALDRAMES DEVERÃO SER ASSENTADAS COM ARGAMASSA COM ADITIVO HIDRÓFUGO (REF. SIKAT1). A MESMA ARGAMASSA UTILIZADA NO ASSENTAMENTO SERÁ UTILIZADA NO REBOCO INTERNO E EXTERNO NA ALTA DAS TRÊS FIADAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EMULSÃO ASFÁLTICA ANTES DO ASSENTAMENTO DA ALVENARIA;
- AS TRÊS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA SOBRE BALDRAMES DEVERÃO SER ASSENTADAS COM ARGAMASSA COM ADITIVO HIDRÓFUGO (REF. SIKAT1). A MESMA ARGAMASSA UTILIZADA NO ASSENTAMENTO SERÁ UTILIZADA NO REBOCO INTERNO E EXTERNO NA ALTA DAS TRÊS FIADAS.

DETALHE - INSTALAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NOS TUBOS DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

1,5%

10cm

10cm

10cm

10cm

tubo



Proprietário / Representante Legal _____

Autor do projeto: "1ª. Infância Sólida Alfas" - CREIA 24-69820-DP _____

Responsável técnico da execução da obra _____

APROVAÇÃO CBMDF

LOCAL: BRASILIA/DF	OBRA: 16º Grupamento de Bombeiro Militar - GAMA		FOLHA:
TITULO: PLANTAS E DETALHES			01/01
DATA DO PROJETO: 2021	ESCALA: 1:75	ÁREA TOTAL: 1606,00 m²	

01/01